



AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Sağlığı Laboratuvarı

SU / SÜRÜNTÜ NUMUNELERİNDE LEGİONELLA ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	27.04.2021 / 3571	
Numunenin Alındığı Tarih / Saat	27.04.2021 / :	
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	29.04.2021 / 09:59	2021-661
Protokol No	2021-661	
CSBYS No	---	05-21
Rapor Sayfa Sayısı	2	
Numuneyi Gönderen Kişi / Kurum / Kuruluş	İZMİR KONAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Numunenin Alındığı İl / İlçe	İZMİR	KONAK
Numunenin Alındığı Adres	ÖZEL EGEPOL CERRAHİ HASTANESİ	
Numune Sahibi	İZMİR KONAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Numune Geliş Sebebi	LEGİONELLA ANALİZİ	LEGİONELLA ANALİZİ
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	29.04.2021 / 10:16	Su numunesi(Musluk,Duş Başlığı,Kurna)
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ	
Numune Sayısı / Ambalaj Şekli	7	Steril Pet Şişe
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	35-19031 ---
Fatura Edilecek Kişi / Kurum / Kuruluş	ÖZEL EGEPOL CERRAHİ HASTANESİ	
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	28/04/2021- 413532-
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---
Analize Başlama / Bitiş Tarihi	29.04.2021 10:30	17.05.2021 16:01
Raporlama Tarihi	18.05.2021 09:24	

SONUÇLAR :

Lab. Protokol No	Su/Sürüntü Numunesinin İzleme Noktası	Numune Cinsi	Numune Miktarı	Yöntem	İzole Edilen Tür-Serogrup	Analiz Sonucu	Birim
2021-661-1	SICAK SU GİRİŞİ	---	1 LT	Legionella İdentifikasyon	NEGATİF		cfu/ml
2021-661-2	SICAK SU ÇIKIŞI	---	1 LT	Legionella İdentifikasyon	NEGATİF		cfu/ml
2021-661-3	SOĞUK SU GİRİŞİ	---	1 LT	Legionella İdentifikasyon	NEGATİF		cfu/ml
2021-661-4	4406 NOLU ODA 4. KAT	---	---	Legionella İdentifikasyon	NEGATİF		cfu/eküvyon
2021-661-5	4306 NOLU ODA 3. KAT	---	---	Legionella İdentifikasyon	NEGATİF		cfu/eküvyon
2021-661-6	16. NOLU POLİKLİNİK -2. KAT	---	---	Legionella İdentifikasyon	NEGATİF		cfu/eküvyon
2021-661-7	ALÇI ODASI -1. KAT	---	---	Legionella İdentifikasyon	NEGATİF		cfu/eküvyon

Rapor Baskı Tarihi : 18.05.2021

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32/7 AFYONKARAHİSAR
TEL:02722120748 FAX:02722168980 WEB ADRESİ: <http://testhastane.saglik.gov.tr/afyonhslab/>



AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Sağlığı Laboratuvarı

SU / SÜRÜNTÜ NUMUNELERİNDE LEGİONELLA ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	27.04.2021 / 3571	AB-1276-T
Numunenin Alındığı Tarih / Saat	27.04.2021 / :	
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	29.04.2021 / 09:59	
Protokol No	2021-661	
CSBYS No	---	
Rapor Sayfa Sayısı	2	2021-661
		05-21

Değerlendirme : Yukarıdaki analiz sonuçları bulunmuştur.

Açıklamalar:
Sonuçlar 13.05.2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.

Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarları

Birim Sorumlusu

RAİKE KALAYCI

Uzm. Dr.

18.05.2021

Laboratuvar Sorumlusu

EMİNE ÖZTÜRK

Yük. Kimyager

18.05.2021

Rapor Baskı Tarihi : 18.05.2021

AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI ALİ ÇETİNKAYA MAH. ATATÜRK CAD. NO:32/7 AFYONKARAHİSAR
TEL:02722120748 FAX:02722168980 WEB ADRESİ: <http://testhastane.saglik.gov.tr/afyonhslab/>